



DESCONOCIDOS INTENTAN ROBAR EN POZO 46 Y AFECTAN LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN SINCELEJO

Sincelejo, diciembre 1 de 2020

El pozo 46 y el 47 son uno los de mayor producción de agua

En la madrugada de hoy 1 de diciembre desconocidos ingresaron al predio donde está ubicado el pozo 46 e intentaron hurtar los cables que alimentan al transformador de potencia. Los sistemas de protección y las alarmas del pozo se activaron evitando que los daños fueran mayores, sin embargo, el transformador sufrió avería importante lo que impide su funcionamiento.

Veolia trabaja para reponer el transformador y volver a colocarlo en operación, el pozo 46, es uno de los de mayor producción de agua, razón por la cual la prestación del servicio en las zonas 3,4,5 y 7 estará afectada durante el tiempo de los trabajos; se estima que estará nuevamente en servicio el 2 de diciembre.

Invitamos a la comunidad a estar vigilante de la infraestructura del acueducto y a reportar a las autoridades cualquier hecho sospechoso, debido a que quienes se afectan con los robos son los usuarios.

Veolia Sabana agradece la comprensión de sus usuarios y recuerda que nuestra cuenta en Twitter **@SabanaVeolia**; fanpage, **Veolia Colombia** y; nuestra página web, www.veolia.com.co/sabana se encuentran habilitados para resolver cualquier inquietud.

Contactos

Veolia Sabana S.A E.S.P

Tel: fijo 116, cel 0352764421.

co.atencionalcliente.adesa@veolia.com

www.veolia.com.co/sabana